



AS TEPROM d.o.o.
Savska cesta 5

1270 Litija

Vaš znak:
Naš znak: 15864/25/GK/JB
Datum: 15.04.2025

ZADEVA: Osnutek OPPN za del enote urejanja prostora LI-56 CU

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 17/14, 81/15, 43/19 – spremembe in dopolnitve EZ-1B) in Zakona o urejanju prostora ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) izdaja

SMERNICE št. 2502

Pridobivanje smernic na osnutek OPPN za del enote urejanja prostora LI-56 CU

I. UVODNE UGOTOVITVE

Smernice se izdajajo

K dokumentaciji: 47/2023, januar 2025

Projektantko podjetje: AS TEPROM d.o.o., Savska cesta 5, 1270 Litija

Za objekt: LI-56 CU

Investitor: Občina Litija

Kraj / občina posega v prostor: Litija / Litija

Kat. Občina / parcelne številke: Litija / po projektu

u



II. POTEK OBSTOJEČEGA EL. ENERGETSKEGA OMREŽJA

Odjemalci električne energije se na obravnavanem območju napajajo iz transformatorske postaje (TP) Litija Zdravstveni dom za katero je predvidena nova lokacija. V projektni dokumentaciji se mora upoštevati nova predvidena lokacija.

Za napajanje predvidenega objekta se mora iz nove lokacije TP Litija zdravstveni dom izvesti nov ločen izvod s podzemnim vodnikom preseka $4 \times 240 \text{ mm}^2$ materiala aluminij vse do nove prostostoječe omarice locirane na robu parcele 388/5 k.o. 1838 Litija. Na predvidene območju poteka obstoječe srednje napetostno in nizkonapetostno omrežje. Vse zaščite oz. prestativte vodov krije investitor.

Predvideni posegi (gradnja ali rušitev) ne smejo posegati v območje obstoječih elektroenergetskih objektov in vodov. V kolikor predvideni posegi (gradnja ali rušitev) posegajo v območje obstoječih elektroenergetskih objektov in vodov je potrebno le te prestativiti. Vse eventualne prestativte elektroenergetskih objektov in vodov je potrebno projektno obdelati in pridobiti upravno dokumentacijo Prestativte elektroenergetskih objektov in vodov izvaja upravljavec na stroške investitorja.

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. Členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov, ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ni možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestativiti na drugo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestativte elektroenergetskih vodov in objektov, ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov in objektov.

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika podjetja Elektro Ljubljana d.d.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika podjetja Elektro Ljubljana d.d..

III. OSTALI POGOJI

1. Vlagatelj si mora k predlogu OPPN pridobiti naše mnenje.
2. Smernice k OPPN prenehajo veljati z dnem prenehanja veljavnosti predmetnega prostorskega akta.
3. Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
4. V primeru, da bi pri gradnji ugotovili prisotnost nedokumentiranih elektroenergetskih vodov, je potrebno z deli prekiniti in o tem obvestiti pristojno nadzorništvo Litija.
5. Stroške zakoličbe elektroenergetskih vodov, eventualnih prestativte oziroma zaščite elektroenergetskih vodov izvaja upravljalec na stroške investitorja.

W



6. Investitor objektov nosi vse stroške, ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno s temi smernicami in izdanimi soglasji za priključitev.
7. Elektro Ljubljana d.d. si pridružuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predstavljajo prestavitev, preureditev oziroma nadomestitev obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vas medsebojna razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitve, preureditve, oziroma nadomestitve elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana d.d. dogovorita v posebni pogodbi.

IV. FINANČNI POGOJI

1. Investitor je dolžan naročiti in plačati vse stroške novogradenj, eventualne prestavitve, predelave ali poškodbe elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z obravnavanim posegom v prostor. Prav tako mora investitor povrniti tudi vso škodo, ki bi jo Elektro Ljubljana, d.d. imela pri dohodku zaradi izpada prodaje električne energije ostalim odjemalcem na poškodovanih elektroenergetskih vodih in napravah zaradi obravnavanega posega v prostor.
2. Investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno s temi smernicami in izdanimi soglasji za priključitev.
3. Novo zgrajeni objekti, ki so potrebni zaradi predvidenega posega v obstoječe elektroenergetske vode se po izgradnji prenesejo v brezplačni obliki v osnovna sredstva upravitelja Elektro Ljubljana d.d..

Pripravila:

Bogdan Jager

Direktor distribucijske enote Trbovlje:

Darko Krnjak

V vednost:

- Arhiv
- Nadzorništvo Litija